

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ненецкому автономному округу

(наименование территориального органа МЧС России)

НАО г. Нарьян-Мар, ул. Пырерка д.14 т.8(81853) 4-20-79 ф.8(81853) 4-30-16 E-mail: mchsnao@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу

(наименование органа государственного надзора)

Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская д. 29, тел. 8(81853) 6-02-02

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 3/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа
«Основная школа с. Шойна»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Ненецкого автономного округа по пожарному надзору № 3

(наименование органа ГПИ)

от « 13 » Января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с ч мин.
« 20 » января 2020 г. по ч мин. « 10 » февраля 2020 г.

Главный специалист ОИД и ПР ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу Мазченко С.А.
провел проверку в отношении

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа
«Основная школа с. Шойна» (ГБОУ НАО «ОШ с. ШОЙНА» ЗДАНИЕ ИНТЕРНАТА),

расположенного по адресу: с. Шойна, ул. Школьная 6
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проверке присутствовали:

Директор Широкая Т.П.

(указывается должность, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	Перед каждым эвакуационным выходом отсутствует аварийное освещение (ЗДАНИЕ ИНТЕРНАТА)	ГОСТ Р 55842-2013 Освещение аварийное. Классификация и нормы п. 4.2.1.1	05.10.2020	
2	Не все помещения (тамбур) оснащены соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации (датчиками) (ЗДАНИЕ ИНТЕРНАТА)	НПБ 110-03 ст. 4	05.10.2020	
3	На объекте защиты допущено на расстоянии менее 15 метров установка временного строения (ЗДАНИЕ ИНТЕРНАТА)	Постановление правительства РФ № 390 : п. 74	05.10.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист ОНД и ПР ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу

Мазченко С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«10» февраля 20 20 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получить:

Директор ГБОУ НАО «ОШ с. Шойна»

Широкая Татьяна Павловна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«10» февраля 20 20 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.