

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ненецкому автономному округу

(наименование территориального органа МЧС России)

НАО г. Нарьян-Мар, ул. Пырерка д.14 т.8(81853) 4-20-79 ф.8(81853) 4-30-16 E-mail: mchsnao@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу

(наименование органа государственного надзора)

Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская д.:29, тел. 8(81853) 6-02-02

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 4/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа
«Основная школа с. Шойна»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Ненецкого автономного округа по пожарному надзору № 4
(наименование органа ГПН)

от « 13 » Января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с ч мин.
« 20 » января 2020 г. по ч мин. « 10 » февраля 2020 г.

Главный специалист ОНД и ПР ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу Мазченко С.А.
провел проверку в отношении

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа
«Основная школа с. Шойна» (ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА),

расположенного по адресу: с. Шойна, ул. Заполярная 2
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проверке присутствовали:

Директор Широкая Т.П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Перед каждым эвакуационным выходом отсутствует аварийное освещение (ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА)	ГОСТ Р 55842-2013 Освещение аварийное. Классификация и нормы п. 4.2.1.1	05.10.2020	
2	Не все помещения (тамбур) оснащены соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации (датчиками). (ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА)	НПБ 110-03 ст. 4	05.10.2020	
3	На объекте защиты допущена на расстоянии менее 15 метров установка временного строения (ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА)	Постановление правительства РФ № 390 : п. 74	05.10.2020	
4	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки (системы) противопожарной защиты. (ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА)	Постановление правительства РФ № 390 : п. 61	05.10.2020	
5	На объекте защиты руководитель организации перед началом отопительного сезона (в течение отопительного сезона) не обеспечил проведение очистки кухонных плит (печей непрерывной (долговременной) топки, дымоходов) от сажи не реже 1 раза в 1 месяц. (ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА)	Постановление правительства РФ № 390 : п. 82	05.10.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

